

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Альметьевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

(Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Испытательный лабораторный центр Альметьевского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 884322 9090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru


ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 423253, Татарстан Респ, м.р-н Лениногорский, Лениногорск г, Менделеева
ул, дом 37, тел.: +7 (85595) 5-17-44, e-mail: lenfbuz@yandex.ru; 423458, Татарстан Респ, Альметьевский р-н,
Альметьевск г, Грибоедова ул, дом 10, литера А, литера Б, тел.: +7 (8553) 45-20-77, e-mail: fguz.almet@tatir.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510855

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ



Д.С. Шкурко

Д.С. Шкурко
12.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-02/41153-24, 16-01-02/41156-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: КАМА-ИСМАГИЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ИНН 1644036576
ОГРН 1061644004729)

2. Юридический адрес: 423442, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Р-Н АЛМЕТЬЕВСКИЙ, С КАМА-
ИСМАГИЛОВО, УЛ ЛЕНИНА ЗД. 92А

Фактический адрес: Татарстан Респ, р-н Альметьевский, с Кама-Исмагилово, ул Ленина, д. 92а

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 16-01-02/41153-24 - вода из подземного источника водоснабжения – родника «Яшель», в 2 км от с.Кама-
Исмагилово, Альметьевский район, РТ

Проба № 16-01-02/41156-24 - вода из подземного источника водоснабжения – родника «Урыс», в 2 км от с.Кама-
Исмагилово, Альметьевский район, РТ

4. Место отбора: Татарстан Респ, р-н Альметьевский, с Кама-Исмагилово

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 31.10.2024 10:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, проба доставлена силами заказчика: Глава сельского поселения А.З.
Шайдуллина

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2024 11:50

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Прочие пробы по договорам

7. Дополнительные сведения:

Количество (объем) пробы для испытаний: 4,5 л/4,5 л; тара: пластиковые бутылки/ стеклянные бутылки
Акт приема проб №4396 от 31.10.2024 г.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора и за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 16-01-02/41153-24, 16-01-02/41156-24

Протокол испытаний № 16-01-02/41153-24, 16-01-02/41156-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы, ВЛ-220М	F85-016
2	Иономеры лабораторные, И-160МИ	3643
3	Спектрофотометры, ПЭ-5400В	54ВИ531
4	Термометр технический жидкостный стеклянный, ТТЖ	32
5	Шкаф сушильный, 2В-151	2302

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 423458, Татарстан Респ, Альметьевский р-н, Альметьевск г, Грибоедова ул, дом 10, литера А, литера Б
 Санитарно-химическая лаборатория Альметьевск
 Регистрационный номер пробы 16-01-02/41153-24
 Образец поступил 31.10.2024
 дата начала испытаний 31.10.2024, дата окончания испытаний 07.11.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4*±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,16±0,03	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,72±1,01	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитраты	мг/дм ³	1,14±0,23	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
9	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
10	Сухой остаток	мг/дм ³	567,2±7,9	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Сульфаты	мг/дм ³	37,1±4,1	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 п.6
12	Хлориды	мг/дм ³	67,2±1,4	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
13	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Место осуществления деятельности: 423458, Татарстан Респ, Альметьевский р-н, Альметьевск г, Грибоедова ул, дом 10, литера А, литера Б
 Санитарно-химическая лаборатория Альметьевск
 Регистрационный номер пробы 16-01-02/41156-24
 Образец поступил 31.10.2024
 дата начала испытаний 31.10.2024, дата окончания испытаний 07.11.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,8*±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,15±0,03	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,82±1,32	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
7	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитраты	мг/дм ³	1,08±0,22	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9

9	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
10	Сухой остаток	мг/дм ³	357,8±7,1	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Сульфаты	мг/дм ³	33,0±3,6	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 п.6
12	Хлориды	мг/дм ³	99,7±1,4	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
13	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительные сведения*: за результат испытаний принято среднее арифметическое значение двух параллельных определений

*заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

Ответственный за оформление протокола:

А.Н. Самарина, Инженер

С.А.

Конец протокола испытаний № 16-01-02/41153-24, 16-01-02/41156-24 от 12.11.2024