

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района,
председатель Координационного
совета по охране труда

И.И. Салимгараев

« 15 » августа 2024 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета по охране труда

15.08.2024 г. 10:30

г. Альметьевск, ул. Монтажная, д.9

ООО «ГК Новая волна»

Приглашенные:

- И.И. Салимгараев - заместитель руководителя исполнительного комитета района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда;
- члены Координационного совета по охране труда (список прилагается).

Присутствовали:

- Валиуллин А.В. – директор ООО «ГК Новая волна»;
- Ильин А.Н. – начальник административно-хозяйственного обеспечения (ответственный по охране труда) ООО «ГК Новая волна».

Повестка дня:

Выездное заседание Координационного совета по охране труда на объекте ООО «ГК Новая волна».

СЛУШАЛИ:

- И.И. Салимгараева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

Постановили:

1. По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний (список прилагается):

2. Рекомендовать:

2.1. директору ООО «ГК Новая волна» принять меры по устранению выявленных замечаний и проинформировать Координационный совет направив информацию на электронную почту: Olga.Maksimova@tatar.ru

до 15.09.2024

2.2. ответственным лицам обеспечить:

2.2.1. соблюдение рабочими трудовой и производственной дисциплины, требований правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов и регламентов, применение безопасных приемов труда;

2.2.2. безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, машин, инструментов, оборудования, безопасность производственных процессов, сырья и материалов, используемых при проведении работ.

ПОСТОЯННО

Протокол вела: ведущий специалист
отдела строительства и связи



О.А. Максимова

**Замечания по итогам выездного заседания Координационного совета
по охране труда в ООО «ГК Новая волна»»**

1. Не назначено лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений.
2. Система вентиляции работает не в полном объеме.
3. Не заключен договор с санитарно-эпидемиологической станцией на дератизацию (обработку от мышей, крыс и грызунов).
4. Нарушены санитарные требования в комнате для приема пищи.
5. Руководитель не обучен по охране труда (Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").
6. В тамбуре при входе в производственные помещения и в производственных помещениях допускается эксплуатация электрических сетей с нарушениями требований Правил устройства электроустановок.
7. На применяемых переносных лестницах и стремянках не указаны инвентарный номер, дата следующего испытания и принадлежность подразделению.
8. Допускается нарушение сроков периодического осмотра огнетушителей, установленных на объектах защиты.
9. Возле производственного корпуса переполнен контейнер для сбора твердых коммунальных отходов.
10. При выполнении работ, работники не используют спецодежду, спецобувь и другие средства защиты в зависимости от характера выполняемых работ.
11. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
12. Не проводятся качественно противопожарные инструктажи работников в «Журнале противопожарного инструктажа».
13. Не проводится работа по заполнению «Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты», а именно:
 - проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах;
 - проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;
 - проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;
 - работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений;
 - проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения;
 - проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки);
 - перекачка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода;
 - автоматическая установка пожаротушения;
 - работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
 - автоматическая установка пожарной сигнализации;

- работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
- системы противодымной вентиляции;
- учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей;
- проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки);
- проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности.

14. Не реже 1 раза в полугодие не проводятся практические тренировки по эвакуации работников.

15. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций с составлением Акта (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия.

16. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.

17. На дверях помещений не указаны категории по взрывопожароопасности.

18. Отсутствует Порядок проведения Огневых работ.

19. Закрыт доступ к пожарным щитам, которые должны быть укомплектовываться немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

20. Требуется пересмотр Программы проведения «Вводного инструктажа по охране труда», «Вводного противопожарного инструктажа».

21. Журналы инструктажей по охране труда ведутся с нарушениями (не везде подписи, допущенных к работе работников, не правильно-сокращенно записываются: вместо первичного инструктажа на рабочем месте – первичный, не везде указаны года проведения и т.д.).

22. Допускается сторонние работники без оформления Акта–допуска на территорию действующего предприятия.