

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района,
председатель Координационного
совета по охране труда

И.И. Салимгараев

« 17 » июля 2024 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

17.07.2024 г. 10:00

г. Альметьевск, ул. Ленина д.173
многоэтажная жилая застройка
ООО СЗ "Альметьевск Жилстрой"

Приглашенные:

- И.И. Салимгараев - заместитель руководителя исполнительного комитета района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда;
- члены Координационного совета по охране труда (список прилагается)

Присутствовали:

- Хисамутдинов В.В. – производитель работ ООО «Руслан+»;
- Садыков Р.И. – мастер ООО СЗ «ГК Реновация»;
- Шаяпов Р.Р. – директор ООО СЗ "Альметьевск Жилстрой".

Повестка дня:

Документарная и выездная проверка Координационного совета по охране труда на объекте многоэтажная жилая застройка ООО СЗ "Альметьевск Жилстрой".

СЛУШАЛИ:

- И.И. Салимгараева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

Постановили:

1. По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний (список прилагается):
2. Рекомендовать:
 - 2.1. руководителю ООО СЗ "Альметьевск Жилстрой" принять меры по устранению выявленных замечаний и проинформировать Координационный совет направив информацию на электронную почту: Olga.Maksimova@tatar.ru

до 18.08.2024

2.2. ответственным лицам обеспечить:

2.2.1. соблюдение рабочими трудовой и производственной дисциплины, требований правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов и регламентов, применение безопасных приемов труда;

2.2.2. правильную организацию и безопасное производство работ, эксплуатацию машин, оборудования, приспособлений, инструментов и средств защиты, содержание их в надлежащем состоянии;

2.2.3. соблюдение норм по времени при проведении шумных работ на объекте.

ПОСТОЯННО

Протокол вела: ведущий специалист
отдела строительства и связи



О.А. Максимова

Замечания по итогам выездного заседания в многоэтажная жилая застройка ООО СЗ "Альметьевск Жилстрой"

1. Не определены опасные зоны с возможным воздействием опасных производственных факторов.
2. Отсутствуют утвержденный перечень работ, связанным с повышенной опасностью, выполняемые по наряд-допускам, которые устанавливаются приказом работодателя.
3. Отсутствует утвержденный перечень работников с указанием количества дней стажировки.
4. Не организован пост оказания первой помощи, обеспеченный аптечками для оказания первой помощи работникам.
5. У въезда на производственную территорию на стенде не указано средства пожаротушения.
6. Не заведен Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Огнетушители не пронумерованы.
7. Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в обществе: (общие требования о мерах пожарной безопасности, пользования огнетушителями и т.д.).
8. Отсутствует Порядок проведения Огневых работ.
9. Отсутствует Программа проведения «Вводного противопожарного инструктажа».
10. Не заведены соответствующие требованиям Правил «Журналы противопожарного инструктажа». Не проводятся противопожарные инструктажи работникам.
11. Журналы инструктажей по охране труда ведутся с нарушениями (не правильно - сокращенно записываются: вместо первичного инструктажа на рабочем месте – первичный и т.д.).
12. Отсутствует утвержденный перечень Инструкций по охране труда, Пожарной безопасности.
13. Переносная деревянная лестница не испытана, отсутствует табличка, не исправна.
14. На подъёмных сооружениях отсутствуют таблички.
15. Не разработана Технологическая карта для ведения погрузочно – разгрузочных работ кранами.
16. Работники не обучены по Правилам пожарной безопасности.
17. Не ведется учет и осмотр ГЗП (строп), тар, и на них нет таблички.
18. На объекте находятся неисправные тары.
19. Проход к бытовым помещениям загражден.
20. В бытовых помещениях отсутствуют шкафчики для спецодежды.
21. Отсутствует ограждение котлована.
22. При выезде с объекта не установлены предупреждающие знаки (пешеходы, велослужба).

23. С объекта не вывезен строительный мусор.

24. Строительная площадка не оборудована мойкой колес автотранспорта.

25. Производится выброс пыльного мусора с балконов строящегося дома (жалоба жителей с соседних жилых домов).