

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района,
председатель Координационного
совета по охране труда

И.И. Салимгараев

« 25 » июля 2024 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

25.07.2024 г. 14:00

Альметьевский район, с.Абдрахманово,
ул.Советская 77, ООО «Ярыш»

Приглашенные:

- И.И. Салимгараев - заместитель руководителя исполнительного комитета района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда;
- члены Координационного совета по охране труда (список прилагается).

Присутствовали:

- Шарафиев Ф.М. - руководитель территориального отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по Альметьевскому муниципальному району;
- Шаяхметов Р.М. – директор ООО «Ярыш»;
- Закирова Э.Р. – заведующий складом ООО «Ярыш»;
- Шаяхметов И.Р. – главный агроном ООО «Ярыш».

Повестка дня:

Документарная и выездная проверка Координационного совета по охране труда на объекте ООО «Ярыш».

СЛУШАЛИ:

- И.И. Салимгараева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

Постановили:

1. По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний (список прилагается):
2. Рекомендовать:
 - 2.1. руководителю ООО «Ярыш» принять меры по устранению выявленных

замечаний и проинформировать Координационный совет направив информацию на электронную почту: Olga.Maksimova@tatar.ru

до 15.09.2024

2.2. ответственным лицам обеспечить:

2.2.1. соблюдение рабочими трудовой и производственной дисциплины, требований правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов и регламентов, применение безопасных приемов труда;

2.2.2. безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, машин, инструментов, оборудования, безопасность производственных процессов, сырья и материалов, используемых при проведении сельскохозяйственных работ.

ПОСТОЯННО

Протокол вела: ведущий специалист
отдела строительства и связи



О.А. Максимова

Замечания по итогам выездного заседания Координационного совета по охране труда в ООО «Ярыш»

1. Отсутствуют Программы проведения «Вводного противопожарного инструктажа», «Вводного инструктажа по охране труда».
2. Не реже 1 раза в 5 лет не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. Не везде обеспечивается наличие знаков категорий пожарной безопасности в помещениях, воротах.
4. Не ведутся Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, огнетушители не пронумерованы.
5. Пожарные щиты не полностью укомплектованы, согласно Правилам пожарной безопасности (отсутствуют лопаты, песок и т.д.)
6. Не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности (общие требования о мерах пожарной безопасности, пользования огнетушителями и т.д.).
7. Отсутствует Порядок проведения Огневых работ.
8. Работники не обучены по Правилам пожарной безопасности.
9. Не назначены ответственные лица по пожарной безопасности: ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности в целом по Обществу и по помещениям, за проведение противопожарных инструктажей и т.д.
10. Не проводятся инструктажи работников по пожарной безопасности в «Журнале противопожарного инструктажа».
11. Не правильно составлен приказ о назначении Специалиста по охране труда (не на фирменном бланке общества, по возложению обязанностей Специалиста охраны труда).
12. Ответственное лицо за охрану труда не обучена по охране труда, по пожарной безопасности.
13. Отсутствует утвержденный Перечень Инструкций по охране труда для всех профессий.
14. В Инструкциях разделы составлены неправильно.
15. Журналы инструктажей по охране труда ведутся с нарушениями (не правильно - сокращенно записываются – вместо первичного инструктажа на рабочем месте – только - первичный), не везде указаны года проведения и т.д.).
16. Не составлен Акт – допуск для работников сторонних организаций, привлекаемых для работы.
17. Не проводятся Инструктажи по Охране труда, Безопасности дорожного движения, Пожарной безопасности для работников сторонних организаций, привлекаемых для работы.
18. В целом не проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения.
19. Не разработаны Инструкции по безопасности дорожного движения (не менее 20 шт.), соответственно не проводятся инструктажи по безопасности дорожного движения водителям.
20. По электробезопасности не назначено ответственное лицо, соответственно не ведется работа: не присваиваются группы по электробезопасности и т.д., на электрических щитах не указано напряжение и т.д.